

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Oddymianie		
1.1	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	100,0000
1.2	KNNR 5 1209-1201	Przebijanie otworów r. 25 mm o długości do 40 cm w cianach lub stropach z betonu	otw.	10,0000
1.3	KNNR-W 9 1101-02	Uzupełnienie tynków - tynkiem wapiennym RK 38 pasy pokrywające bruzdy o szer. 10-15 cm	m	100,0000
1.4	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju \leq do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	30,0000
1.5	Uproszczona	Kalkulacja własna - Montaż klapy oddymiającej wraz z wykuciem otworu i ewentualnym wzmocnieniem konstrukcji	szt.	1,0000
1.6	KNNR 5 1203-01	Podłożenie przewodów pojedynczych o przekroju \leq do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt. \times	40,0000
1.7	KNNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt	1,0000
1.8	KNNR 3 0605-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farb silikatow	m ²	20,0000
1.9	Uproszczona	Kalkulacja własna - Demontaż istniejących i montaż drzwi EIS30 przeszklonych aluminiowych z elektrozaczepem oraz wykończenie ścian	kpl.	12,0000
1.10	Uproszczona	Kalkulacja własna - Montaż siłowników otwarcia drzwi napowietrzających	kpl.	2,0000
1.11	Uproszczona	Kalkulacja własna - nadzór konserwatorski	kpl.	1,0000
1.12	Uproszczona	Kalkulacja własna - Montaż cianki aluminiowej przeszklonej EIS 30 wraz z drzwiami dwuskrzydłowymi aluminiowymi przeszklonymi EIS30 oraz wykończenie ścian	kpl.	2,0000
1.13	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju \leq do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	100,0000
1.14	Uproszczona	Montaż drzwi przeszklonych aluminiowych EIS30 oraz wykończenie ścian	kpl.	5,0000
1.15	Uproszczona	Kalkulacja własna - Montaż centrali oddymiającej wraz z programowaniem i konfiguracją z systemem sygnalizacji pożarowej POLON 4000	kpl.	1,0000
1.16	Uproszczona	Kalkulacja własna - Montaż przycisku oddymiania z możliwością kasowania alarmu oraz identyfikujący stan centrali oddymiania	kpl.	1,0000